

....., dnia

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

☐ częściowego

☐ końcowego

1. Lokalizacja inwestycji, której dotyczy odbiór:

- miejscowość, ul. nr
działka nr geodezyjny (PGR),

2. Charakterystyka przyłącza

Średnica DN [mm]	
Zasuwa DN [mm]	
Długość [m]	
Materiał	

Opaska DN [mm]	
Trójnik DN [mm]	
Obejma DN [mm]	

Zaprojektowane przez:

Okres budowy: od dnia do dnia,

3. Informacje dot. uzgodnienia przez PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu:

- ☐ Plan sytuacyjny, uzgodniony w dniu:
- ☐ Projekt budowlany, uzgodniony w dniu:

4. Skład komisji:

- | | | |
|---------------------------------|-------|-------|
| 1) Inwestor | | |
| 2) Wcinka do sieci wodociągowej | | |
| 3) Wykonawca przyłącza | | |
| 4) Nadzór | | |
| 5) Użytkownik | | |
| 6) Inspektor odbioru PWiK | | |

Imię i nazwisko

Podpisy

DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

5. Wykonawca / Inwestor przedstawia podczas odbioru następujące dokumenty:

- ☐ Oryginały zgody na wejście na nieruchomość
- ☐ Oryginały uzgodnień branżowych

.....

.....

6. Wykonawca / Inwestor załącza do protokołu następujące dokumenty:

- ☐ Plan sytuacyjny / Projekt budowlany* ☐ Kopię uzgodnień branżowych:
- ☐ Kopię zgody na wejście na nieruchomość nr:.....
.....

ODBIÓR**7. Komisja stwierdza, że przyłącze wodociągowe będące przedmiotem badania:**

- 1) poddano próbie szczelności, ciśnienie próbne wynosiło 1,0 MPa, czas utrzymania ciśnienia próbnego 30 min;
- 2) wynik próby jest pozytywny / negatywny*

8. Komisja stwierdza, że przyłącze wodociągowe będące przedmiotem odbioru:

- 1) Zrealizowano zgodnie / niezgodnie* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru;
- 2) może zostać / nie może* zostać odebrane;

9. Pozostałe ustalenia Komisji:**INFORMACJE DODATKOWE****10. Niniejszy Protokół stanowi podstawę do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę pomiędzy PWiK Sp. z o.o. a Inwestorem.****11. Własność przyłącza wodociągowego:**

Podstawą stwierdzenia własności przyłącza wodociągowego jest umowa o przekazaniu przyłącza na majątku i do eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Przyłącze wodociągowe do czasu przekazania na majątek PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu pozostaje na majątku Inwestora.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych i instalacji oraz przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. W razie zmiany stosuje się aktualne w tym zakresie przepisy prawa.

12. Informacje dodatkowe:

.....
.....


Podpis

*) niepotrzebne skreślić